



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
432980, г. Ульяновск, ул.Матросова, д.24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

Предписание № 12-682-11-17-096-П

г. Ульяновск,
ул. 40-летия Победы, д.4
(место проведения проверки)

“ 15 ” ноября 20 17 г.
(дата составления предписания)

На основании акта проверки от «15» ноября 2017 г. № 12-682-11-17-096-П, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС- Лукьяненко Елена Сергеевна, предписываю устранить в установленные сроки:
Кому: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №174 «Росинка» (сокр. наименование – МБДОУ №174). Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д.4, ИНН 7328051778

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

По результатам проверки составлен акт проверки № 12-682-11-17-096-П от 15.11.2017 г. с учетом следующих нарушений обязательных требований энергетической безопасности:

№ п/п	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Электрохозяйство не укомплектовано проверенными средствами защиты.	п.1.2.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г.	15.02.2018 г.
2.	Доработать перечень должностей и профессий электротехнического и электро-технологического персонала.	п.1.4.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6).	15.02.2018 г.
3.	Не составлены паспорта на заземляющие устройства.	п.2.7.15. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом	15.02.2018 г.

		Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г.	
4.	На средстве учета электрической энергии (счетчике) отсутствует надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии. (счетчик на освещение детского сада, уличное освещение).	п. 2.11.13 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	15.02.2018 г.
5.	На средстве учета электрической энергии (счетчике) отсутствует надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии. (счетчик на освещение детского сада, кухни).	п. 2.11.13 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	15.02.2018 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС



Е.С. Лукьяненко

С предписанием ознакомлен, копию предписания получила:
Заведующая МБДОУ №74 Абдрахимова Эльмира Фоатовна

✓ *АТ*

« 15 » ноября 2017 г.