

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64- 01 Факс: 42-64- 27, http://73.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64- 06, факс 42-64- 42, E-mail: unduln@mail.ru

Предписание №376/1/159

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад №174 «Росинка» (МБДОУ Детский сад №174 «Росинка»)

Должностному лицу: Заведующей МБДОУ Детский сад №174 «Росинка» Абдрахимовой Эльмире Фоатовне

Во исполнение распоряжения Врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области Идиятуллово Р.М. от 26.10.2017 №376, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» государственным инспектором Ульяновской области по пожарному надзору Идиятулловым Рустамом Асхатовичем проведена плановая выездная проверка МБДОУ Детский сад №174 «Росинка» с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объекта защиты, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д.4

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для помещений прачечной и пищеблока воздухо-воды, пересекающие перегородки с нормируемым пределом огнестойкости 0,75 ч и проходящие транзитом из помещений прачечной в общий коридор и помещение пищеблока, выполнены из труб со стенками из несгораемых материалов (метал). При этом стенки воздуховодом не обеспечивают предел огнестойкости 0,5 часа.	п. 4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.170 СНиП II-33-75	02.04 2018 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Государственный инспектор
Ульяновской области
по пожарному надзору
« 30 » ноября 2017 г.



Идиятуллово Р.А.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » ноября 2017 г.