



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

432035, г. Ульяновск, пр.Гая,69к

Телефон: (88422) 36-03-71

Email: ip173@yandex.ru

«09» *окт* 2017 г.

Экз. 1

АКТ № 5/4 /3-03

измерения уровня звука внутри помещений

Наименование организации выполняющей испытание: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ульяновской области, свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению инструментального контроля № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ИК.051/3 срок действия свидетельства до 25.12.2017 г

Дата проведения испытания: «09» октября 2017 г.

Заказчик работ: ОНД по г. Ульяновску.

Основание для проведения испытания: Письмо № 1466-2-6-10 от 02.10.2017 г.

Наименование и адрес объекта: МБОУ СШ № 61 по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышенская,51.

Условия проведения испытаний : температура 18 ° С, атмосферное давление 756 мм.рт.ст, относительная влажность 65 %.

Используемое оборудование: Шумомер «Testo 816», зав. № 123, св-во о поверке № 093180/04-16 от 13.12.2016 г.

Результаты испытаний: результаты изложены в таблице.

№	Зона оповещения	1 Точка измерения		2 Точка измерения		Примечание
		Получено	По нормам НТД	Получено	По нормам НТД	
1	Речевые оповещатели (1-й этаж)	77 дБА	75 дБА	78 дБА	75 дБА	Соответствует
2	Речевые оповещатели (2-й этаж)	78 дБА	75 дБА	80 дБА	75 дБА	Соответствует
3	Речевые оповещатели (3-й этаж)	78 дБА	75 дБА	79 дБА	75 дБА	Соответствует

Измерения провел:

Ст. инженер

[Signature]
А.А. Исенманов

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ